室內空氣品質管理法規與專責人員工作職掌練習題

序號	試題內容	選項(1)	選項(2)	選項(3)	選項(4)	教材出處		
						法規	條	項
1	室內空氣品質管理法中央主管機關為行政院哪一個部會？	外交部	環境部	內政部	衛生福利部	室內空氣品質管理法	2	1
2	室內空氣品質管理法所稱室內空氣污染物不包含下列哪一項？	二氧化碳	細懸浮微粒	硫氧化物	甲醛	室內空氣品質管理法	3	1
3	室內空氣品質管理法施行細則由誰訂定？	中央主管機關	地方主管機關	目的事業主管機關	科技部	室內空氣品質管理法	23	1
4	室內空氣品質不包括以下哪一項？	大氣壓力	室內空氣污染物濃度	溫度	溼度	室內空氣品質管理法	3	1
5	室內空氣品質管理法所定建築主管機關權責不包括下列哪一項？	室內空氣品質標準訂定	建築物裝修管理	建築物通風設施管理	建築物裝修建材管理	室內空氣品質管理法	4	1
6	室內空氣品質管理法所定經濟主管機關權責不包括下列哪一項？	制定裝修材料逸散空氣污染物之國家標準	室內空氣品質標準訂定	制定空氣清淨機(器)國家標準	制定商品逸散空氣污染物之國家標準	室內空氣品質管理法	4	1
7	依室內空氣品質管理法，醫療機構之空調標準由哪一個主管機關訂定？	交通部	衛生福利部	經濟部	農委會	室內空氣品質管理法	4	1
8	室內空氣品質管理法逐批公告場所不包括哪一個場所？	各級學校	醫院、診所	自用住宅	政府機關場所	室內空氣品質管理法	6	1
9	規避、妨礙或拒絕主管機關檢查、檢測、查核或命提供有關資料者，最低至最高罰鍰範圍？	10 萬至 100 萬	10 萬至 50 萬	20 萬至 500 萬	5 萬至 100 萬	室內空氣品質管理法	14	1

序號	試題內容	選項(1)	選項(2)	選項(3)	選項(4)	教材出處		
						法規	條	項
10	公告場所所有人、管理人或使用人倘未依規定訂定室內空氣品質維護管理計畫，且未依期限改善完成者，最低罰鍰為何？	1 萬元	5,000 元	2 萬元	2,000 元	室內空氣品質管理法	17	1
11	公告場所所有人、管理人或使用人倘未依規定訂定室內空氣品質維護管理計畫，且未依期限改善完成者，最低至最高罰鍰範圍？	1,000 元至 5,000 元	1 萬至 5 萬元	10 萬至 50 萬元	20 萬至 100 萬元	室內空氣品質管理法	17	1
12	公告場所所有人、管理人或使用人未依規定設置室內空氣品質維護管理專責人員，且未依期限改善完成者，最低罰鍰為何？	1 萬元	5,000 元	2 萬元	2,000 元	室內空氣品質管理法	17	1
13	公告場所不符合室內空氣品質標準時，是否可直接處以罰鍰？	可以	不可以，先命其改善	視情況	以上皆非	室內空氣品質管理法	15	1
14	公告場所不符合室內空氣品質標準，限期改善期間是否應於場所入口明顯處標示室內空氣品質不合格？	不需要標示	應該標示	沒有規定	能免則免	室內空氣品質管理法	15	2
15	違反室內空氣品質管理法哪一項規定時，特別針對情節重大另有規範？	規避、妨礙檢查	虛偽不實紀錄	不符合室內空氣品質標準之日起，一年內經二次處罰，仍	限期改善期間未依規定標示且繼續使用該公告場所者	室內空氣品質管理法	21	1

序號	試題內容	選項(1)	選項(2)	選項(3)	選項(4)	教材出處		
						法規	條	項
				繼續違反本規定				
16	室內空氣品質管理法所定改善期限原則以多少天為限？	60 天	90 天	30 天	120 天	室內空氣品質管理法	20	1
17	公告場所所有人、管理人或使用人未能於前項主管機關所定限期內改善者，得於接獲限期改善之日起多少日內，提出具體改善計畫，向主管機關申請延長改善期限？	20 日	30 日	40 日	45 日	室內空氣品質管理法	20	1
18	依室內空氣品質管理法第 4 條規定，中央主管機關之權責為何？	訂定裝修材料與商品逸散空氣污染物之國家標準	訂定空氣清淨機(器)國家標準	應整合規劃及推動室內空氣品質管理相關工作	訂定醫療機構之空調標準	室內空氣品質管理法	4	1
19	依室內空氣品質管理法第 4 條規定，交通主管機關之權責為何？	訂定建築物通風設施、建築物裝修管理及建築物裝修建材管理相關事項	訂定裝修材料與商品逸散空氣污染物之國家標準及空氣清淨機(器)國家標準等相關事項	訂定大眾運輸工具之空調設備通風量及通風設施維護管理相關事項	訂定傳染性病原之防護與管理、醫療機構之空調標準及菸害防制等相關事項	室內空氣品質管理法	4	1

序號	試題內容	選項(1)	選項(2)	選項(3)	選項(4)	教材出處		
						法規	條	項
20	室內空氣品質管理法中「室內」之定義為何？	公眾使用建築物之密閉空間	公眾使用建築物之半密閉空間	大眾運輸工具之搭乘空間	以上皆是	室內空氣品質管理法	3	1
21	依室內空氣品質管理法第 4 條規定，經濟主管機關之權責為何？	訂定建築物通風設施、建築物裝修管理及建築物裝修建材管理相關事項	訂定裝修材料與商品逸散空氣污染物之國家標準及空氣清淨機(器)國家標準等相關事項	訂定大眾運輸工具之空調設備通風量及通風設施維護管理相關事項	訂定傳染性病原之防護與管理、醫療機構之空調標準及菸害防制等相關事項	室內空氣品質管理法	4	1
22	主管機關及各級目的事業主管機關得委託專業機構辦理下列哪一工作？	室內空氣品質調查、檢驗	室內空氣品質教育、宣導	室內空氣品質輔導、訓練及研究	以上皆是	室內空氣品質管理法	5	1
23	下列哪一項係中央主管機關綜合考量後，公告為室內空氣品質管理法之公告場所之條件？	公眾聚集量、進出量	室內空氣污染物危害風險程度	場所之特殊需求	以上皆是	室內空氣品質管理法	6	1
24	依室內空氣品質管理法規定，主管機關得派員出示有關執行職務之證明文件或顯示足資辨別之標誌，至公告場所執行什麼？並得命提供有關資料，公告場所所有人、管理人或使用人不得規避、妨礙或拒絕。	現場檢查	室內空氣品質檢驗測定	查核檢(監)測紀錄	以上皆是	室內空氣品質管理法	12	1

序號	試題內容	選項(1)	選項(2)	選項(3)	選項(4)	教材出處		
						法規	條	項
25	公告場所所有人、管理人或使用人依室內空氣品質管理法第 10 條規定應作成之紀錄有虛偽記載者，處罰鍰多少？	1 萬至 10 萬	10 萬至 50 萬	50 萬至 100 萬	10 萬至 100 萬	室內空氣品質管理法	13	1
26	檢驗測定機構出具不實之文書者，主管機關得如何處理？	處罰鍰 5 萬至 25 萬元	命其停工	限期改善	廢止其許可證	室內空氣品質管理法	16	1
27	經中央主管機關指定之公告場所應設置自動監測設施，以連續監測室內空氣品質，其自動監測最新結果，除應作成紀錄外，並應公布於何處？	網際網路	該場所內或入口明顯處	內部公告欄	以上皆是	室內空氣品質管理法	10	2
28	依室內空氣品質管理法處罰鍰者，其額度應依違反室內空氣品質標準程度及特性裁處，而其裁罰準則，係由哪一機關定之？	各事業目的主管機關	地方主管機關	中央主管機關	經濟部標準檢驗局	室內空氣品質管理法	19	2
29	室內空氣品質管理法施行細則由誰訂定？	環境部	地方主管機關	目的事業主管機關	科技部	室內空氣品質管理法	23	1
30	室內空氣品質管理法施行細則的母法名稱為？	空氣污染防制法	室內空氣品質管理法	室內空氣品質法	空氣品質管制法	室內空氣品質管理法施行細則	1	
31	全國性室內空氣品質維護管理專責人員之訓練及管理權責單位為何？	中央主管機關	直轄市、縣(市)主管機關	目的事業主管機關	科技部	室內空氣品質管理法施行細則	2	

序號	試題內容	選項(1)	選項(2)	選項(3)	選項(4)	教材出處		
						法規	條	項
32	室內空氣品質管理之國際合作及科技交流權責單位為何？	中央主管機關	直轄市、縣(市)主管機關	目的事業主管機關	科技部	室內空氣品質管理法施行細則	2	
33	下列哪一項不屬室內空氣品質管理法所定中央主管機關之主管事項？	全國性室內空氣品質管理政策、方案與計畫之策劃、訂定及督導	全國性室內空氣品質管理法規之訂定、研議及釋示	室內空氣品質檢驗測定機構之許可及管理	直轄市、縣(市)室內空氣品質管理之宣導	室內空氣品質管理法施行細則	2	
34	直轄市、縣(市)轄境公告場所之室內空氣品質檢驗測定紀錄、自動監測設施、檢驗測定結果公布之查核事項等權責單位為何？	中央主管機關	直轄市、縣(市)主管機關	目的事業主管機關	科技部	室內空氣品質管理法施行細則	3	
35	下列哪一項不屬室內空氣品質管理法所定直轄市、縣(市)主管機關之主管事項？	直轄市、縣(市)室內空氣品質管理工作實施方案之規劃及執行事項	與直轄市、縣(市)主管機關及各級目的事業主管機關對室內空氣品質管理之協調或執行事項	直轄市、縣(市)室內空氣品質維護管理之督導、獎勵、稽查及核定	直轄市、縣(市)室內空氣品質管理之研究發展及人員之訓練與講習事項	室內空氣品質管理法施行細則	3	

序號	試題內容	選項(1)	選項(2)	選項(3)	選項(4)	教材出處		
						法規	條	項
36	選出正確的中央目的事業主管機關所屬場所產生爭議時之認定方式？	由中央目的事業主管機關報請目的事業主管機關認定	由中央目的事業主管機關報請立法院認定	由中央主管機關報請行政院認定	由目的事業主管機關報請行政院認定	室內空氣品質管理法施行細則	4	2
37	以下何者非屬「室內空氣品質維護管理計畫」內容？	室內空氣品質檢驗測定規劃	公告場所室內空氣品質管制許可證	室內空氣品質維護規劃及管理措施	室內空氣品質維護管理專責人員之基本資料	室內空氣品質管理法施行細則	6	1
38	以下何者屬「室內空氣品質維護管理計畫」內容？	公告場所名稱、地址、使用性質及樓地板面積之基本資料	公告場所所有人、管理人及使用人員之基本資料	室內空氣品質不良之應變措施	以上皆是	室內空氣品質管理法施行細則	6	1
39	符合「應設置自動監測設施之公告場所」，何人應負責運作及維護之責？	場所所有人	場所管理人	場所使用人	以上皆是	室內空氣品質管理法施行細則	7	2
40	以下何者屬「主管機關稽查公告場所檢測選定檢測點」規定？	避免局部污染源干擾	距離室內硬體構築或陳列設施最少0.5 公尺以上	門口或電梯最少 3 公尺以上	以上皆是	室內空氣品質管理法施行細則	8	2

序號	試題內容	選項(1)	選項(2)	選項(3)	選項(4)	教材出處		
						法規	條	項
41	以下何者非屬「未符合室內空氣品質標準者於改善期間」標示內容？	標示應保持完整，其文字應清楚可見	標示方式以使用白色底稿及邊長10公分以上之黑色字體為原則	標示文字內容應以直式書寫為主	標示內容應包含場所名稱、改善期限及未符合項目與日期	室內空氣品質管理法施行細則	9	
42	以下何者屬於申請延長改善期間所提報之「具體改善計畫」事項？	場所名稱及原據以處罰並限期改善之違規事實	改善目標、時程及進度、措施及證明文件	申請延長之事由及日數	以上皆是	室內空氣品質管理法施行細則	10	1
43	主管機關受理申請延長改善期限所提報之具體改善計畫，應於多久之內核定？	15日	30日	14日	10日	室內空氣品質管理法施行細則	10	2
44	經主管機關核定延長改善期限者，應於每月幾日前向核定機關提報前一月之改善執行進度？	15日	30日	14日	10日	室內空氣品質管理法施行細則	10	3
45	直轄市、縣(市)主管機關應定期將其實施室內空氣品質之監督、檢查結果與違反本法案件處理情形，製表報請那個機關備查？	中央主管機關	地方主管機關	目的事業主管機關	科技部	室內空氣品質管理法施行細則	12	
46	室內空氣品質標準之法源依據為何？	室內空氣品質管理法	室內空氣品質維護管理專責人員設置管理辦法	公告場所室內空氣品質檢驗測定管理辦法	室內空氣品質管理法施行細則	室內空氣品質標準	1	

序號	試題內容	選項(1)	選項(2)	選項(3)	選項(4)	教材出處		
						法規	條	項
47	室內空氣品質標準規定分幾項空氣污染物？	5	7	9	11	室內空氣品質標準	2	
48	室內空氣品質標準所規範之總揮發性有機化合物包含多少項有機化合物？	8	10	12	14	室內空氣品質標準	2	
49	室內空氣品質標準內以 8 小時值作為標準值之空氣污染物不包含以下何者？	二氧化碳(CO_2)	一氧化碳(CO)	甲醛(HCHO)	臭氧(O_3)	室內空氣品質標準	2	
50	下列室內空氣品質標準管制之空氣污染物，何者以 1 小時值作為標準值？	粒徑小於 10 微米之懸浮微粒(PM_{10})	甲醛(HCHO)	臭氧(O_3)	真菌	室內空氣品質標準	2	
51	下列室內空氣品質標準管制之空氣污染物，何者以 8 小時值作為標準值？	臭氧(O_3)	粒徑小於 10 微米之懸浮微粒(PM_{10})	真菌	甲醛(HCHO)	室內空氣品質標準	2	
52	下列室內空氣品質標準管制之空氣污染物，何者以 24 小時值作為標準值？	粒徑小於 10 微米之懸浮微粒(PM_{10})	二氧化碳(CO_2)	甲醛(HCHO)	細菌	室內空氣品質標準	2	
53	下列室內空氣品質標準管制之空氣污染物,何者以最高值作為標準值？	二氧化碳(CO_2)	粒徑小於 2.5 微米之懸浮微粒($PM_{2.5}$)	總揮發性有機化合物(TVOC)	細菌	室內空氣品質標準	2	

序號	試題內容	選項(1)	選項(2)	選項(3)	選項(4)	教材出處		
						法規	條	項
54	室內空氣品質標準所規範之二氧化碳標準為何？	8 小時值 600ppm	8 小時值 800ppm	8 小時值 1,000ppm	8 小時值 1,200ppm	室內空氣品質標準	2	
55	室內空氣品質標準所規範之一氧化碳標準為何？	1 小時值 8ppm	1 小時值 9ppm	8 小時值 8ppm	8 小時值 9ppm	室內空氣品質標準	2	
56	室內空氣品質標準所規範之甲醛標準為何？	1 小時值 0.06ppm	1 小時值 0.08ppm	8 小時值 0.06ppm	8 小時值 0.08ppm	室內空氣品質標準	2	
57	室內空氣品質標準所規範之總揮發性有機化合物標準為何？	1 小時值 0.56ppm	1 小時值 0.08ppm	8 小時值 0.56ppm	8 小時值 0.08ppm	室內空氣品質標準	2	
58	室內空氣品質標準所規範之細菌標準為何？	最高值 1,000CFU/m^3	最高值 1,500CFU/m^3	最高值 1,000CFU/m^3，但細菌濃度室內外比值小於等於 1.3 不在此限	最高值 1,500CFU/m^3，但細菌濃度室內外比值小於等於 1.3 不在此限	室內空氣品質標準	2	
59	室內空氣品質標準所規範之真菌標準為何？	最高值 1,000CFU/m^3，但真菌濃度室內外比值小於等於 1.3 不在此限	最高值 1,500CFU/m^3，但真菌濃度室內外比值小於等於 1.3 不在此限	最高值 1,000CFU/m^3，但真菌濃度室內外比值小於等於 0.3 不在此限	最高值 1,500CFU/m^3，但真菌濃度室內外比值小於等於 0.3 不在此限	室內空氣品質標準	2	

序號	試題內容	選項(1)	選項(2)	選項(3)	選項(4)	教材出處		
						法規	條	項
60	室內空氣品質標準所規範之粒徑小於 10 微米之懸浮微粒標準為何？	8 小時值 35μg/m^3	8 小時值 75μg/m^3	24 小時值 35μg/m^3	24 小時值 75μg/m^3	室內空氣品質標準	2	
61	室內空氣品質標準所規範之粒徑小於 2.5 微米之懸浮微粒準為何？	8 小時值 35μg/m^3	8 小時值 75μg/m^3	24 小時值 35μg/m^3	24 小時值 75μg/m^3	室內空氣品質標準	2	
62	室內空氣品質標準所規範之甲醛以何者為標準？	1 小時值	8 小時值	24 小時值	最高值	室內空氣品質標準	2	
63	室內空氣品質標準所規範之臭氧以何者為標準？	1 小時值	8 小時值	24 小時值	最高值	室內空氣品質標準	2	
64	室內空氣品質標準定義之 PM_{10} 和 $PM_{2.5}$ 的差異為何？	所指之懸浮微粒粒徑大小不同	所指之懸浮微粒粒徑重量不同	所指之懸浮微粒粒徑種類不同	以上皆是	室內空氣品質標準	2	
65	室內空氣品質標準所規範之真菌標準為最高值 1,000CFU/m^3，但真菌濃度室內外比值為何時不在此限？	小於 1.3	大於 1.3	小於等於 1.3	大於等於 1.3	室內空氣品質標準	2	
66	室內空氣品質標準所規範之一氧化碳標準值，其單位為何？	%	ppm	ppb	ppt	室內空氣品質標準	2	
67	室內空氣品質標準規範之空氣污染物，標準值單位「ppm」的意思為何？	重量濃度十億分之一	重量濃度百萬分之一	體積濃度十億分之一	體積濃度百萬分之一	室內空氣品質標準	2	
68	有一室內場所，其臭氧濃度為 8 小時值 0.02ppm、總揮發性有機化合物濃度為 8 小時值 0.25ppm。請問是否可依據兩者數值就認定此室內場所符合室內空氣品質標準？	可以	不可以	目前資料無法判定	以上皆非	室內空氣品質標準	2	

序號	試題內容	選項(1)	選項(2)	選項(3)	選項(4)	教材出處		
						法規	條	項
69	有一室內場所，其早上 9 點至下午 5 點，各小時之二氧化碳濃度平均值分別為 950、1,150、1,200、850、1,100、900、1,050、750ppm，請問該室內場所之二氧化碳是否有符合室內空氣品質標準？	是	否	無法判定	以上皆非	室內空氣品質標準	2	
70	何謂室內空氣品質標準內所規範之 8 小時值？	指一天內任意 8 小時各測值之幾何平均值	指一天內任意 8 小時各測值之算術平均值	指連續 8 小時各測值之幾何平均值	指連續 8 小時各測值之算術平均值	室內空氣品質標準	3	
71	何謂室內空氣品質標準內所規範之 1 小時值？	指 1 小時內各測值之算術平均值	指 1 小時累計採樣之測值	以上皆是	以上皆非	室內空氣品質標準	3	
72	室內空氣品質標準所規範之總揮發性有機化合物(TVOC)，不包含下列何者？	氯仿(三氯甲烷) (Chloroform)	甲苯 (Toluene)	甲醛 (Methanal)	二氯甲烷 (Dichloromethane)	室內空氣品質標準	3	
73	室內空氣品質標準內所規範之總揮發性有機化合物標準為何？	12 種揮發性有機化合物之濃度測值總和	12 種揮發性有機化合物之濃度測值中最大值	12 種揮發性有機化合物之濃度測值算術平均值	12 種揮發性有機化合物之濃度測值中間值	室內空氣品質標準	3	

序號	試題內容	選項(1)	選項(2)	選項(3)	選項(4)	教材出處		
						法規	條	項
74	公告場所應於室內空氣品質管理法公告後多久內設置專責人員？	1 個月內	半年內	1 年內	2 年內	室內空氣品質維護管理專責人員設置管理辦法	2	1
75	各公告場所符合下列哪款情形得共同設置專責人員？	於同幢(棟)建築物內有二處以上之公告場所，並使用相同之中央空氣調節系統	於同一直轄市、縣(市)內之公告場所且其所有人、管理人或使用人相同	其他經中央主管機關認定之情形	以上皆是	室內空氣品質維護管理專責人員設置管理辦法	3	1
76	環境保護專責及技術人員訓練管理辦法之規定，其報名、課程、教材、測驗、費用及收費方式等相關事項，依哪個機關之規定？	縣(市)環保局	中央主管機關	縣(市)政府	受委託之訓練機關(構)	環境保護專責及技術人員訓練管理辦法	4	1
77	室內空氣品質維護管理專責人員之訓練內容分學科與術科，下列何者描述為正確？	測驗或評量成績以 100 分為滿分	60 分為及格	各科目成績均達 60 分以上者，為訓練合格	以上皆是	環境保護專責及技術人員訓練管理辦法	5	1
78	中央主管機關對於依法設置執行業務之專責人員，必要時得舉辦在職訓練，因故未能參加，應如何處理？	應於報到日前，以電話向中央主管	應於報到日前，以書面敘明原因，	請別人代替參加訓練	等第二次在職訓練通知	環境保護專責及技術人員訓練管理	23	3

序號	試題內容	選項(1)	選項(2)	選項(3)	選項(4)	教材出處		
						法規	條	項
		機關或其委託之機關(構)辦理申請延訓	向中央主管機關申請延訓			辦法		
79	公告場所設置專責人員時，應檢具下列哪些資料，向直轄市、縣(市)主管機關申請核定？	專責人員合格證書	設置申請書	同意查詢公(勞)、健保資料同意書	以上皆是	室內空氣品質維護管理專責人員設置管理辦法	4	1
80	公告場所或專責人員設置內容有異動時，應於事實發生後幾日內，向原申請機關申請變更？	10 日	15 日	20 日	30 日	室內空氣品質維護管理專責人員設置管理辦法	4	2
81	專責人員因故未能執行業務時，應即指定具參加專責人員訓練資格之人員代理，代理期間不得超過多久？	15 天	1 個月	2 個月	3 個月	室內空氣品質維護管理專責人員設置管理辦法	4	3
82	專責人員因故未能執行業務時，報經直轄市、縣(市)主管機關核准者，得延長為幾個月？	1 個月	2 個月	3 個月	6 個月	室內空氣品質維護管理專責人員設置管理辦法	4	3
83	專責人員應執行下列哪些業務？	訂定、檢討、修正及執行	監督公告場所室內空氣	監督室內空氣品質定期	以上皆是	室內空氣品質維護管理	6	1

序號	試題內容	選項(1)	選項(2)	選項(3)	選項(4)	教材出處		
						法規	條	項
		室內空氣品質維護管理計畫	品質維護設備或措施之正常運作	檢驗測定之進行，並作成紀錄存查		專責人員設置管理辦法		
84	專責人員有下列何種情形者，中央主管機關應廢止其合格證書？	執行業務違法或不當，致明顯污染環境或危害人體健康	使他人利用其名義虛偽設置為專責人員	連續 2 次未參加在職訓練且未依第 23 條第 3 項規定申請延訓	以上皆是	環境保護專責及技術人員訓練管理辦法	26	
85	專責人員之合格證書經廢止或撤銷者，幾年內不得再請領？	1 年	2 年	3 年	5 年	環境保護專責及技術人員訓練管理辦法	27	
86	違反室內空氣品質管理法罰鍰額度裁罰準則的母法名稱為？	室外空氣管理法	室內空氣品質管理法	室內空氣品質法	空氣品質管制法	違反室內空氣品質管理法罰鍰額度裁罰準則	1	
87	違反室內空氣品質管理法規定者，罰鍰額度除依違反室內空氣品質管理法罰鍰額度裁罰準則附表所列情事裁處外，依行政罰法規定，並應審酌下列哪些因素？	違反本法義務行為應受責難程度	違反本法義務行為所生影響	因違反本法義務所得之利益，並得考量受處罰者之資力	以上皆是	違反室內空氣品質管理法罰鍰額度裁罰準則	2	

序號	試題內容	選項(1)	選項(2)	選項(3)	選項(4)	教材出處		
						法規	條	項
88	公告場所之室內空氣品質不符合室內空氣品質標準，依室內空氣品質管理法第 15 條第 1 項規定，最低罰鍰為新臺幣？	50,000 元	150,000 元	250,000 元	350,000 元	違反室內空氣品質管理法罰鍰額度裁罰準則		
89	公告場所之室內空氣品質不符合室內空氣品質標準，未依規定標示室內空氣品質不合格且繼續使用該場所，依室內空氣品質管理法第 15 條第 2 項規定，最低罰鍰為新臺幣？	5,000 元	10,000 元	15,000 元	25,000 元	違反室內空氣品質管理法罰鍰額度裁罰準則		
90	公告場所之室內空氣品質不符合室內空氣品質標準，未依規定標示室內空氣品質不合格且繼續使用該公告場所者，依室內空氣品質管理法第 15 條第 2 項規定，最高罰鍰為新臺幣？	5,000 元	10,000 元	15,000 元	25,000 元	違反室內空氣品質管理法罰鍰額度裁罰準則		
91	未符合應訂定室內空氣品質維護管理計畫相關規定者，依室內空氣品質管理法第 17 條規定，最低罰鍰為新臺幣？	10,000 元	25,000 元	50,000 元	100,000 元	違反室內空氣品質管理法罰鍰額度裁罰準則		
92	未符合應訂定室內空氣品質維護管理計畫相關規定者，依室內空氣品質管理法第 17 條規定，最高罰鍰為新臺幣？	10,000 元	25,000 元	50,000 元	100,000 元	違反室內空氣品質管理法罰鍰額度裁罰準則		

序號	試題內容	選項(1)	選項(2)	選項(3)	選項(4)	教材出處		
						法規	條	項
93	定期實施室內空氣品質檢驗測定、自動監測設施連續監測結果作成之紀錄有虛偽記載者，依室內空氣品質管理法第 13 條規定，最低罰鍰為新臺幣？	100,000 元	250,000 元	500,000 元	1,000,000 元	違反室內空氣品質管理法罰鍰額度裁罰準則		
94	定期實施室內空氣品質檢驗測定、自動監測設施連續監測結果作成之紀錄有虛偽記載者，依室內空氣品質管理法第 13 條規定，最高罰鍰為新臺幣？	100,000 元	250,000 元	500,000 元	1,000,000 元	違反室內空氣品質管理法罰鍰額度裁罰準則		
95	未實施定期室內空氣品質檢驗測定、設置自動監測設施，及未符合室內空氣品質檢驗測定管理辦法規定者，依室內空氣品質管理法第 18 條規定，最低罰鍰為新臺幣？	5,000 元	10,000 元	15,000 元	25,000 元	違反室內空氣品質管理法罰鍰額度裁罰準則		
96	檢驗測定機構違反規定者，依室內空氣品質管理法第 16 條規定，最低罰鍰為新臺幣？	50,000 元	150,000 元	250,000 元	350,000 元	違反室內空氣品質管理法罰鍰額度裁罰準則		
97	檢驗測定機構違反規定者，依室內空氣品質管理法第 16 條規定，最高罰鍰為新臺幣？	50,000 元	150,000 元	250,000 元	350,000 元	違反室內空氣品質管理法罰鍰額度裁罰準則		

序號	試題內容	選項(1)	選項(2)	選項(3)	選項(4)	教材出處		
						法規	條	項
98	規避、妨礙或拒絕主管機關執行公告場所之檢查、檢驗測定、查核或命提供有關資料者，依室內空氣品質管理法第 14 條規定，最低罰鍰為新臺幣？	100,000 元	250,000 元	500,000 元	1,000,000 元	違反室內空氣品質管理法罰鍰額度裁罰準則		
99	規避、妨礙或拒絕主管機關執行公告場所之檢查、檢驗測定、查核或命提供有關資料者，依室內空氣品質管理法第 14 條規定，最高罰鍰為新臺幣？	100,000 元	250,000 元	500,000 元	1,000,000 元	違反室內空氣品質管理法罰鍰額度裁罰準則		
100	一行為違反本法數個規定，依違反室內空氣品質管理法罰鍰額度裁罰準則，其裁處方式為？	應依法定罰鍰額最高之規定	合併計算	依附表所列情事計算罰鍰額度裁處之	應依法定罰鍰額最高之規定及附表所列情事計算罰鍰額度裁處之	違反室內空氣品質管理法罰鍰額度裁罰準則	3	
101	一行為違反本法數個規定，且其法定罰鍰額均相同者，依違反室內空氣品質管理法罰鍰額度裁罰準則，其裁處方式為？	依附表所列情事分別計算罰鍰額度	依罰鍰額度最高者裁處之	合併計算	應先依附表所列情事分別計算罰鍰額度，再依罰鍰額度最高者裁處之	違反室內空氣品質管理法罰鍰額度裁罰準則	4	
102	主管機關審酌罰鍰額度時的門檻限制為何？	最高得超過法定罰鍰最	最高不得超過法定罰鍰	最高不得超過法定罰鍰	最高不得低於法定罰鍰	違反室內空氣品質管理	5	1

序號	試題內容	選項(1)	選項(2)	選項(3)	選項(4)	教材出處		
						法規	條	項
		高額	最低額	最高額	最高額	法罰鍰額度裁罰準則		
103	未完成改善或補正者之罰鍰額度裁處作法？	依最近一次所處罰鍰額度裁處之	平均最近三次所處罰鍰額度裁處之	累計最近三次所處罰鍰額度裁處之	累計所有處罰鍰額度裁處之	違反室內空氣品質管理法罰鍰額度裁罰準則	6	
104	報請主管機關查驗而認定未完成改善或補正者，依違反室內空氣品質管理法罰鍰額度裁罰準則規定，應依哪日附表所列情事裁處之？	第一次處分日	改善或補正提報日	查驗當日	改業或補正限期日	違反室內空氣品質管理法罰鍰額度裁罰準則	6	
105	屬室內空氣品質管理法第 21 條各款規定情節重大情形之一者之罰鍰額度裁處作法？	統一處最高罰鍰 50 萬元	以最高罰鍰加計 1 倍裁處	以最高罰鍰加計 2 倍裁處	得以各該條最高罰鍰額度裁處之	違反室內空氣品質管理法罰鍰額度裁罰準則	7	
106	公告場所所有人、管理人或使用人於公告場所改善期間，未進行室內空氣污染物改善及控管，經主管機關認定其違規行為更形惡化者，應如何處理？	按其違規行為，依裁罰準則按次處罰	按其違規行為，依裁罰準則按日處罰	限期改善	處最高罰鍰額度	違反室內空氣品質管理法罰鍰額度裁罰準則	8	
107	違反室內空氣品質管理法罰鍰額度裁罰準則由誰訂定？	中央主管機關	地方主管機關	目的事業主管機關	科技部	室內空氣品質管理法	19	2

序號	試題內容	選項(1)	選項(2)	選項(3)	選項(4)	教材出處		
						法規	條	項
108	室內空氣品質檢驗測定包含項目為何？	定期檢測與連續監測	巡查檢驗	定期檢測	以上皆是	公告場所室內空氣品質檢驗測定管理辦法	2	1
109	管制室內空間：指公私場所建築物之室內空間，其全部或一部分經公告適用本法之樓地板面積總和，不包括什麼？	露台	陽(平)台	法定騎樓面積	以上皆是	公告場所室內空氣品質檢驗測定管理辦法	3	1
110	公告場所所有人、管理人或使用人應於每次實施定期檢測前多久內完成巡查檢驗？	1.5 個月	1 個月	2 個月	6 個月	公告場所室內空氣品質檢驗測定管理辦法	4	1
111	巡查檢驗應於場所營業及辦公時段進行量測，應由何人操作量測或在場監督？	公告場所所有人	公告場所管理人	公告場所使用人	公告場所專責人員	公告場所室內空氣品質檢驗測定管理辦法	4	2
112	巡查檢驗應量測之室內空氣污染物項目，除中央主管機關另有規定外，至少應包含哪一項目？	CO_2	$PM_{2.5}$	VOCs	O_2	公告場所室內空氣品質檢驗測定管理辦法	4	3
113	公告場所巡查檢驗應避免受局部污染源干擾，距離室內硬體構築或陳列	1.5 公尺	0.5 公尺	1 公尺	3 公尺	公告場所室內空氣品質	5	1

序號	試題內容	選項(1)	選項(2)	選項(3)	選項(4)	教材出處		
						法規	條	項
	設施最少多少距離較佳？					檢驗測定管理辦法		
114	公告場所巡查檢驗應避免受局部污染源干擾，距離門口或電梯最少多少距離較佳？	1.5 公尺	0.5 公尺	1 公尺	3 公尺	公告場所室內空氣品質檢驗測定管理辦法	5	1
115	公告場所管制室內空間小於等於2,000 平方公尺者，巡檢點總數至少多少點？	3 點	4 點	5 點	6 點	公告場所室內空氣品質檢驗測定管理辦法	5	2
116	公告場所管制室內空間大於2,000 平方公尺小於或等於 5,000 平方公尺者，以管制室內空間每增加 400 平方公尺應增加 1 點；或巡檢點總數至少多少點？	9 點	10 點	12 點	15 點	公告場所室內空氣品質檢驗測定管理辦法	5	2
117	公告場所管制室內空間大於5,000 平方公尺小於或等於 15,000 平方公尺者，以管制室內空間每增加 500 平方公尺應增加 1 點；或巡檢點總數至少多少點？	15 點	20 點	25 點	30 點	公告場所室內空氣品質檢驗測定管理辦法	5	2
118	公告場所管制室內空間大於 15,000 平方公尺小於或等於 30,000 平方公	25 點	30 點	35 點	40 點	公告場所室內空氣品質	5	2

序號	試題內容	選項(1)	選項(2)	選項(3)	選項(4)	教材出處		
						法規	條	項
	尺者，以管制室內空間每增加 625 平方公尺應增加 1 點；或巡檢點總數至少多少點？					檢驗測定管理辦法		
119	管制室內空間大於 30,000 平方公尺者，以管制室內空間每增加多少平方公尺應增加 1 點，且巡檢點總數不得少於 40 點？	400	500	625	900	公告場所室內空氣品質檢驗測定管理辦法	5	2
120	定期檢測採樣時間應於哪時段進行？	下班時段	午休時段	營業及辦公時段	以上皆是	公告場所室內空氣品質檢驗測定管理辦法	6	2
121	室內空氣污染物採樣點之位置須依巡查檢驗結果，須依何條件作為巡檢點優先擇定之依序？	濃度高	平均濃度	濃度低	以上皆非	公告場所室內空氣品質檢驗測定管理辦法	7	1
122	除細菌及真菌室內空氣污染物之定期檢測外，以下哪些為室內空氣污染物採樣點之總數規範條件？	管制室內空間小於或等於 5,000 平方公尺，採樣點至少 1 個	管制室內空間大於 30,000 平方公尺，採樣點至少 4 個	管制室內空間大於 5,000 平方公尺小於或等於 15,000 千平方公尺，採樣點至少 2 個	以上皆是	公告場所室內空氣品質檢驗測定管理辦法	7	2

序號	試題內容	選項(1)	選項(2)	選項(3)	選項(4)	教材出處		
						法規	條	項
123	室內空氣污染物採樣點總數:管制室內空間小於或等於 5,000 平方公尺者，採樣點至少幾個？	1 個	2 個	3 個	4 個	公告場所室內空氣品質檢驗測定管理辦法	7	2
124	室內空氣污染物採樣點總數:管制室內空間大於 15,000 平方公尺小於或等於 30,000 平方公尺者，採樣點至少幾個？	1 個	2 個	3 個	4 個	公告場所室內空氣品質檢驗測定管理辦法	7	2
125	室內空氣污染物採樣點總數:管制室內空間大於 30,000 平方公尺者，採樣點至少幾個？	1 個	2 個	3 個	4 個	公告場所室內空氣品質檢驗測定管理辦法	7	2
126	進行細菌及真菌室內空氣污染物之定期檢測,下列哪一個描述為正確？	採樣前應先進行現場觀察	有滲漏水漬或微生物生長痕跡，列為優先採樣之位置，並得增加採樣點	規劃採樣點應分布於各棟、各樓層之公告管制室內空間樓地板上，且每一場所採樣點應至少 2 個	以上皆是	公告場所室內空氣品質檢驗測定管理辦法	8	1

國家環境研究院 National Environmental Research Academy

序號	試題內容	選項(1)	選項(2)	選項(3)	選項(4)	教材出處		
						法規	條	項
127	細菌及真菌室內空氣污染物採樣點之數目，依場所之公告管制室內空間樓地板面積多少，累進採樣1點？	每500平方公尺	每1,000平方公尺	每1,000平方公尺(含未滿)	每1,500平方公尺(含未滿)	公告場所室內空氣品質檢驗測定管理辦法	8	2
128	公私場所應多久實施定期檢測1次？	1年	2年	3年	4年	公告場所室內空氣品質檢驗測定管理辦法	10	1
129	公告場所依中央主管機關規定之格式、內容，採用何種方式向直轄市、縣(市)主管機關上傳連續監測作業內容？	網路傳輸	書面申報	以上皆是	以上皆非	公告場所室內空氣品質檢驗測定管理辦法	12	1
130	室內空間樓地板面積超過4,000平方公尺以上之單一無隔間室內空間，得減半計算應設置自動監測設施數目，但減半後不得少於多少？	1台	2台	3台	4台	公告場所室內空氣品質檢驗測定管理辦法	13	1
131	公告場所設置自動監測設施之數目，除中央主管機關另有規定者外，依其公告管制室內空間樓地板面積每多少平方公尺(含未滿)，應設置1台自動監測設施？	500	1,000	2,000	3,000	公告場所室內空氣品質檢驗測定管理辦法	13	1

序號	試題內容	選項(1)	選項(2)	選項(3)	選項(4)	教材出處		
						法規	條	項
132	哪些為公告場所設置自動監測設施應量測之室內空氣污染物項目？	CO_2	其他經中央主管機關指定者	以上皆是	以上皆非	公告場所室內空氣品質檢驗測定管理辦法	14	1
133	公告場所操作中自動監測設施故障或損壞，致無法連續監測室內空氣品質時，其所有人、管理人或使用人於發現後幾日內，通知直轄市、縣(市)主管機關，得暫停連續監測？	1 日	2 日	5 日	7 日	公告場所室內空氣品質檢驗測定管理辦法	15	2
134	公告場所所有人、管理人或使用人辦理室內空氣品質定期檢測之結果應自採樣之日起幾日內，併同其室內空氣品質維護計畫，以網路傳輸至直轄市、縣(市)主管機關提供查核？	10 日	30 日	45 日	90 日	公告場所室內空氣品質檢驗測定管理辦法	16	1
135	室內空氣品質定期檢測結果及連續監測結果紀錄資料，應逐次彙集建立書面檔案或電子檔，保存多久？	1 年	2 年	5 年	7 年	公告場所室內空氣品質檢驗測定管理辦法	16	3
136	本辦法有關自動監測設施之設備規範、作業方式、附屬電子媒體即時顯示系統、準確度查核、校正與維護及其他應注意事項，係由哪一主管機關訂定？	各事業目的主管機關	地方主管機關	中央主管機關	經濟部標準檢驗局	公告場所室內空氣品質檢驗測定管理辦法	17	

序號	試題內容	選項(1)	選項(2)	選項(3)	選項(4)	教材出處		
						法規	條	項
137	以下何者屬「公私場所申請室內空氣品質自主管理標章」應檢附文件？	申請書	完成室內空氣品質檢測後出具之檢測報告	室內空氣品質維護管理計畫文件	以上皆是	標章要點	4	
138	取得室內空氣品質自主管理優良級標章應多久實施巡查檢驗1次？	每3個月	每6個月	每1年	以上皆非	標章要點	8	

國家環境研究院 National Environmental Research Academy